Strop prefabrykowany ST0.3–UKŁAD PŁYT
Skala 1:50



NIETYPOWE WYCIĘCIA W PŁYTACH KANAŁOWYCH



Zestawienie płyt prefabrykowanych stropu magazynów:

Numer.	Opis	Wymiary[cm]	Sztuk	UWAGI
1	S-660x120x26,5/10	656x119x24	8	
1,1	S-660x120x26,5/10	656x119x24	2	Wycięcie na trzpień
1,2	S-660x120x26,5/10	656x119x24	1	Wycięcie na trzpień
2	S-660x90x26,5/10	656x89x24	3	
3	S-330x90x26,5/10	326x89x24	2	

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60

Uwaga: Otwory instalacyjne wykonywane na budowie do średnicy max. 15cm. Otwory wykonywać w miejscu kanału płyty. Niedopuszczalne jest naruszenie żebra płyty.

Strop monolityczny uzupełniający 1
Skala 1:20



Strop monolityczny uzupełniający 2
Skala 1:20



LEGENDA:

(X) -numer oraz kierunek układania płyty kanałowej

-stropy i belki uzupełniające

Obciążenia charakterystyczne na strop:

1. Obc. stałe od warstw stropu:	1,93kN/m2
2. Obc. użytkowe:	5,0kN/m2
3. Obc. instalacyjne:	0,4kN/m2
4. Obc. zast. od ścian działowych:(fragment):	0,9kN/m2
RAZEM:	**8,23kN/m2**

DANE MATERIAŁOWE

STROP PREFABRYKOWANY NAD MAGAZYNEM(osie 10-11):
- a) kl. ekspozycji XC1
- b)płyty kanałowe 26,5cm o nośności 10kN/m2

BETON: kl. Ekspozycji XC1
- C25/ 30 -stropy, schody, belki

STAL ZBROJENIOWA:
- A-IIIN(B500SP)- wkładki główne i strzemiona
- A-I(St3SX-b)-część strzemion

OTULENIE ZBROJENIA:
- 2,5cm-stropy, schody

POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

OBIEKT: Budynek handlowy

ADRES: **działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko**

INWESTOR: **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl**

Projektował: mgr inż. Kamil Awiorko upr. PDK/0109/PWOK/19

Sprawdzał: inż. Stanisław Malinowski UAN/71/83 i WBPP/67/87

1:50 Skala

Tytuł rys: Strop prefabrykowany ST0.3-UKŁAD PŁYT

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

PODBR: KONSTRUKCJA

PODBR:

PODBR:

Nr rysunku: **25.1K**

XI.2021r Data: