

Gostyń, dnia 11.08.2023 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.13.2023

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Ulepszenie nawierzchni chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy nawierzchnia chodników w Gumienicach ma być ułożona tylko na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm bez warstwy podbudowy?

Odpowiedź: Warstwy podbudowy zostały przewidziane na zjazdach. Nawierzchnia chodnika, zgodnie z przedmiarem, z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **22.08.2023 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **22.08.2023 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-) Milena Bożyńska
Inspektor**