



GPiK-ZP.271.40.2023

Złotów, 12 lipca 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II".

W dniu 10 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Czy chodnik ma przebiegać bezpośrednio przy krawędzi jezdni z zaprojektowaniem przesunięcia słupów oświetleniowych czy w odstępie od krawędzi jezdni bez konieczności przestawiania słupów oświetleniowych?**
- 2. Czy należy uwzględnić wykonanie zjazdów do posesji?**
- 3. Jakie parametry materiałów są wymagane? Dotyczy głównie grubości i koloru kostki betonowej oraz obrzeża betonowego.**
- 4. Czy zamawiający posiada badania geotechniczne podłoża gruntowego w celu zaprojektowania właściwej konstrukcji nawierzchni? Jeśli nie to jakie warstwy konstrukcyjne i ich grubości należy przyjąć?**

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

- Ad. 1. Chodnik powinien być odsunięty od krawędzi jezdni, tak aby uniknąć przestawiania słupów oświetleniowych.
- Ad. 2. Należy uwzględnić wykonanie zjazdów do zabudowanych posesji (w zakresie do granicy działek, które są własnością Gminy Miasto Złotów)
- Ad. 3. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr. 8 cm kolor szary, ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm.
- Ad.4. Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych podłoża.

Warstwy konstrukcyjne i ich grubości:

- warstwa odsączająca gr 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa o $R_m=2,5$ MPa, gr. 5 cm

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22


Złotów, 12 lipca 2023 r.
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza