

Góra dnia 31.05.2021r.

ZP.272.10.2021

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec”.

Wyjaśnienia treści swz

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy D.05.03.05a. Wymagania przedstawione w pkt.5.2 dla mieszanki AC11S,KR2 nie są zgodne z żadnym dokumentem technicznym. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź

Należy stosować się do aktualnych WT1, WT2-2014, zgodnie z zarządzeniami nr 46 i 54 GDDKiA z 2014 r.

STAROSTA
Anna Kolibek
Anna Kolibek