



**UWAGI:**

PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MAPĄ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWĄ.  
 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZA POMOCĄ PRZEKOPÓW PRÓBNYCH.  
 W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

Zagłębienie osi przewodu	1,10	1,10	1,10	1,10
Nazwa węzła	WL0	WL1	WL2	WL3
Rzędna istniejącego terenu	123,40	123,40	123,40	123,40
Rzędna osi proj. rurociągu	122,30	122,30	122,30	122,30
Długość odcinka	2,00	1,80	22,80	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=26,60			i=0,03 %
Proj. średnica nominalna, materiał	2x125/182			
Hektometr i odległości	0	2,00	3,80	14,10
				26,60

firma:		<b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
nazwa inwestycji:	Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857		
adres inwestycji:	dz. nr 1/3; AM-12; obręb 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;		
projektant: specjalność instalacje sanitarne:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:	
sprawdzający: specjalność instalacje sanitarne:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:	
temat rysunku:	<b>Profil zewnętrznej instalacji wody lodowej</b>		
branża: instalacje sanitarne	data: 14.06.2021	stadium: PW	rewizja: -
	skala: 1:100/250	nr rys.:	<b>ZS-03</b>