



GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
tel./fax. 75 75 14 337
e-mail – starakamienica@starakamienica.pl
http – www.starakamienica.pl



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (4)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicach Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w miejscowości Wojcieszycze

Pytanie:

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy SWZ, dokumentacją projektową, a przedmiarem robót uprzejmie proszę o doprecyzowanie jakie należy zastosować rury do budowy: 1. Sieci wodociągowej (Dn160 SDR17, Dn160 SDR11, Dn125 SDR17 czy Dn125 SDR11?) 2. Sieci kanalizacji sanitarnej (Dn200 PVC SN8 z rdzeniem litym czy spienionym?)

Odpowiedź:

Ad. 1 – sieć wodociągowa: Dn125 SDR11 PN16

Ad. 2 – sieć kanalizacyjna: Dn200 PVC SN8 LITE

Stara Kamienica, 25.04.2023r.