

Kielce 09.06.2023 r.

TZ/ 31 /2023

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania: ZS – 9/TP – 6/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP w Kielcach**”

W związku z ogłoszonym postępowaniem w przedmiotowej inwestycji Zamawiający informuje, że do realizacji zadania inwestycyjnego należy zastosować rury preizolowane z barierą dyfuzyjną.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu – Arkadiusz Bąk

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a