

Wąbrzeźno, 03.10.2022 r.

WI.ZP.271.15.2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi Ludowice-Zieleń”**

**Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**1. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną opracowaną dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualny brak dokumentów nie obciąża Wykonawcy.

**2. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami, zgłoszeniami, uzgodnieniami dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualne braki nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**3. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Przekazanie placu budowy określono w § 2 projektu umowy. Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego dróg gminnych będących przedmiotem zamówienia.

**4. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**5. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zinventaryzowane sieci przedstawione są na projektach zagospodarowania terenu. Dopuszczalne zmiany umowy określone zostały w §19 załączonego projektu umowy natomiast zobowiązania Wykonawcy w zakresie naprawy ewentualnych uszkodzeń w trakcie robót określone zostały §1 ust. 3 pkt 5, 6, 7 projektu umowy.

**6. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Dopuszczalne zmiany umowy określone zostały w §19 załączonego projektu umowy. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych reguluje §18.

**7. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający załączył przedmiar robót. W związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót, załączony przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy.

**8. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie ujawni szacowanej wartości zamówienia.

**9. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert.

**10. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał realizacji odcinka próbnego zgodnie z załączonymi specyfikacjami SST:

- a) ST D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3. 2510 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3.,
- c) ST D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. 1840 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.05.02.01 Nawierzchnia poboczy ulepszonych pkt 5.3. 400 m<sup>2</sup>,

e) ST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. 1600 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

**11. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Odcinek próbny należy wykonać w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

**12. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zjazdy objęte przedmiotem zamówienia przedstawiono na załączonych projektach zagospodarowania terenu. Dla przedmiotu zamówienia uzyskano wymagane prawem decyzje i uzgodnienia.

**13. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Kwestie odpadów w trakcie budowy określa §5 ust. 2, 3 załączonego projektu umowy.

**14. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Kwestie odpadów w trakcie budowy określa §5 ust. 2, 3 załączonego projektu umowy.

**15. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty, użyte materiały, zamontowane urządzenia zgodnie z §16 ust. 2 załączonego projektu umowy.

**16. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji zieleni. Wykonawca jest jednak zobowiązany do przestrzegania, stosowania i realizacji w trakcie wykonywania robót warunków, wymagań i obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z §1 ust. 3 pkt 11 załączonego projektu umowy.

**17. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Hierarchia dokumentów przetargowych jest następująca:

a) Projekt architektoniczno-budowlany , projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny wraz z odpowiedziami modyfikacjami dotyczącymi jego zakresu;

b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wraz z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczącymi jej zakresu.

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do SWZ. Oferta Wykonawcy jest opracowywana na podstawie SWZ wraz z załącznikami.

**18. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w wersji dwg.

**19. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów, które będą spełniały wymagania określone w SST.

**20. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W przypadku konieczności regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.

**21. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu drogi.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wykonawca w trakcie realizacji prac musi zapewnić dojazd do posesji dla właścicieli przyległych nieruchomości oraz pojazdów uprzywilejowanych (np. straż pożarna, służby medyczne, policja itd.). O czasowym wyłączeniu odcinków przebudowywanej drogi Wykonawca z wyprzedzeniem informuje Zamawiającego, który poprzez system SMS-owy poinformuje mieszkańców o utrudnieniach w ruchu.

**22. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W ramach zadania nie przewidziano przestawiania ogrodzenia.

**23. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonać zgodnie z przekrojami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej.

**24. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z tablicami informacyjnymi w zakresie finansowania zadania.

**25. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego? Jeżeli tak, proszę zaktualizować przedmiar, przekazać projekt oraz SST.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z decyzją Ministra Cyfryzacji Zarządca drogi został zwolniony z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

**26. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres opracowania przedmiotu zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, przekładania i zabezpieczania kabli teletechnicznych oraz energetycznych. Jeżeli ww. zakres prac okaże się niezbędny do wykonania, Zamawiający rozliczy go z dodatkowego wynagrodzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z decyzją Ministra Cyfryzacji Zarządca drogi został zwolniony z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. Kwestie ewentualnych robót dodatkowych reguluje §18.

**27. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Ewentualne kruszywo łamane pochodzące z rozbiórki, które nie zostanie ponownie wbudowane należy przekazać Zamawiającemu we wskazane miejsce w odległości do 1 km od przebudowywanej drogi.

**28. Treść zapytania**

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga paletowania materiałów rozbiórkowych.

**29. Treść zapytania**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami, zgłoszeniami, uzgodnieniami dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

**30. Treść zapytania**

Prosimy o załączenie aktualnych decyzji na wycinkę drzew.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie dokonywał wycinki drzew.

**31. Treść zapytania**

Dotyczy D.05.03.05 SST nie zawiera informacji nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwę wiążącą. Granulat asfaltowy jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13108-8. Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą

granulatu asfaltowego w ilości 20 % zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014, przywołanymi w SST w pkt. 10.2?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

*Wójt Gminy Ryńsk*  
*/-/*  
*Władysław Łukasik*