

Znak sprawy: NSZ.26.P4.2021.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
preizolowanych w 2021 r.
PN/4/2021/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

W związku z przetargiem PN/4/2021/D zwracamy się z pytaniem o możliwość wyceny systemowych rur (kolan) wejściowych z zestawienia (Załącznik nr4) poz.74, 75, 77, 78 o innych wymiarach niż w zestawieniu. Wymagane wymiary L=1,5x2,5m. Wykonawca prosi o dopuszczenie rur wejściowych o max. wymiarach L=1,5x2m.

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę terenową, grubość ścian budynków oraz kłopoty związane z mufowaniem przy rurach wejściowych o zmniejszonym wymiarze L=1,5x2m Zamawiający **nie wyraża zgody** na dopuszczenie rur wejściowych o innych wymiarach, jak te które zostały wyspecyfikowane w Ogłoszeniu.

Tarnów dn. 24.02.2021 r.