| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis powierzchni terenu | | | | GRUNTY ROLNE | | |


droga ziemna
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
Dz110, Hz=1,72 m
1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN100, L = 2,00 m
45°
W1
1
Ho=1,70
Ho=1,80
blok oporowy

P.p.=85,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 98,24 | 97,80 | 97,54 | | 97,50 | |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 96,54 | 96,11 | 95,74 | | | |
| Długość odcinka | 18,50 | | | | | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | L=18,50 i=4,3 % | | L=299,00 | | | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | | | | | | |
| Prędkość, przepływ | | | | | | |
| Hektometr i odległości | 0 | 9,00 | 18,50 | 40,60 | | 1 |


98,00
96,50
299,00
2


GRUNTY ROLNE
trójnik 110/110
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,80 m
blok oporowy
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz110, Hz=1,76 m
projekt.ks. tłoczny DN110, gł.osi=1,60
90°
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz110, Hz=1,75 m
2
HP80
3
Ho=1,80
96,40
97,10
97,05
94,60
95,30
95,30
122,00
7,00
i=0,4 %
L=122,00
i=0,6 %
i=0,0 %
L=7,00
L=226,00
Dz110, PVC;PN10
3
17,50
4
39,50
46,50
53,11


DROGA GRUNTOWA GMINNA – DAWNY NASYP KOLEJOWY
96,00
226,00
Q=0,00 l/s
5
6


DROGA GRUNTOWA GMINNA
trójnik 110/110
trójnik 110/110
45°
45°
5°
90°
90°
90°
oznaczenie tylko na profilu
4
5
5A
6
7
8
9
10
blok oporowy
Ho=1,80
Ho=1,80
blok oporowy
Ho=1,80
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,80 m
blok oporowy
Ho=1,80
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
Dz110, Hz=1,80 m
projekt.ks tłoczny DN110, gł.osi=1,60
blok oporowy
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
Dz110, Hz=1,80 m
Ho=1,80
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
Dz110, Hz=1,75 m
1NN, gł.osi=0,80 z rurą osłonową DN100,L= 5,00m
blok oporowy
Ho=1,70
94,50
94,50
93,64
93,97
93,89
93,85
93,85
93,85
93,85
93,84
93,83
92,70
92,70
91,84
92,17
92,09
92,05
92,05
92,05
92,05
92,09
92,13
0,00
51,00
0,00
8,00
4,00
4,00
6,00
6,50
6,50
0,00
4,00
35,00
51,00
12,00
4,00
10,00
13,00
i=1,2 %
i=0,0 %
L=4,00
L=35,00
i=2,5 %
L=51,00
i=0,6 %
L=12,00
i=1,0 %
L=14,00
i=0,0 %
L=13,00
i=0,6 %
L=90,00
72,50
76,50
7
11,50
62,50
70,50
74,50
78,50
82,50
88,50
95,00
1,50
8



POBOCZE CHODNIKA GMINNEGO
przebieralnia z desek na stopach betonowych
10A
11
12
13
HP80
Ho=1,75
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,80 m
blok oporowy
1NN, gł.osi=0,80 z proj. rurą osłonową DN100, L = 2,00 m
90°
blok oporowy
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz110, Hz=1,80 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,80 m
blok oporowy
P.p.=80,00
93,83
91,30
91,00
91,03
91,10
91,20
92,08
89,50
89,20
89,23
89,30
89,40
20,00
38,00
90,00
13,50
16,00
58,00
33,00
i=0,1 %
i=19,1 %
L=13,50
i=1,9 %
L=16,00
L=58,00
i=0,2 %
L=33,00
i=0,3 %
Dz110
Dz110, PVC;PN10
91,50
⌽9
5,00
18,50
21,00
41,00
79,00
⌽10
12,00

# PROFIL PRZEWODU SIECI WODOCIĄGOWEJ W1–3–12–HP80

## SKALA 1:100/500

Długość wszystkich przewodów: 1012,0 [m]

| 1 | Profil przewodu wodociągowego W1–3–12–HP. | 1012,0 | W1–3–12–HP80 |
|---|---|---|---|
| Nr profilu | Nazwa | Długość [m] | Węzły |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant mgr inż. Adam Gowiński<br>UAN–IV/8346/80/TO/88 | Sprawdził inż. Wiesława Gronkowska<br>UAN–IV/8346/136/TO/86–87 | Data<br>2018–08–28 | SKALA<br>1:100/500 |
| PPIŚ SANEXIM<br>Toruń Sz.Chełmińska 26 | Inwestor:Gmina Płużnica 87–214 Płużnica 60<br>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Ostrowie. | Nr rys.8 | |

Drukować w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa