

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przeгляд i konserwacja 4 szt. Zasilaczy typu CES SIGMA zainstalowanych w OZ Stargard”

2. W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY
SPRZĘT KOMPUTEROWY			
1.	<p>Przeгляд i konserwacja 4 szt. Zasilaczy typu CES SIGMA zainstalowanych w OZ Stargard. W ramach konserwacji zostaną wykonane czynności :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją - czyszczenie urządzenia - sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar rezystancji wewnętrznej) - sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy - sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania, - test poprawnej pracy urządzenia, - sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy - kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych, - kontrola warunków pracy urządzenia, - wykasowanie błędów wyświetlanych na urządzeniu - w przypadku wykrycia usterek wymagających wymiany baterii lub podzespołów urządzenia informacje te muszą być umieszczone w protokole serwisu wraz z przedstawieniem oferty na wymianę uszkodzonych elementów - wykasowanie kodów błędów na ups-ach 	1	SZT.