

RG.271.12.2021

Dębowiec, dnia 12 listopada 2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm./, zwana dalej ustawą) na realizację zdanía pn.: „**Remont drogi gminnej Nr 113286R Zarzecze (dz. nr ewid. 1937) w miejscowości Zarzecze**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań do ww. postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją jezdni niweleta zostanie podniesiona o 7 cm co doprowadzi do wykonania regulacji wysokościowej istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej oraz o nawierzchni asfaltowej. Projekt nie przewiduje ww. zakresu robót do wykonania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i kosztorysu o odpowiednie pozycje przedmiarowe.

Odpowiedź: Uzupełnienie i wyprofilowanie masą istniejących zjazdów z nawierzchni asfaltowej zostało uwzględnione ilościowo w odpowiednich pozycjach wyjściowego przedmiaru robót. Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wprowadzona do przedmiaru robót jako modyfikacja treści SWZ.

2. Czy istniejące rowy odwadniające i przepusty należy odmulić? Jeśli jest to w zakresie robót do wykonania prosimy o uzupełnienie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: W zakresie robót do wykonania nie przewiduje się odmulenia rowów odwadniających oraz przepustów.

WÓJT
Marcin Bolek