


Budynek 1 · Parter · Pomieszczenie 0.04, 0.05, 0.06 (Scena świetlna 1)

Podsumowanie



Powierzchnia podstawowa 19.32 m²

Współczynniki odbicia
Sufit: 70.0 %,
Ściany: 50.0 %,
Podłoga: 20.0 %

Współczynnik konserwacji 0.80 (ogólny)

Wysokość od podłogi do sufitu 3.2 m

Wysokość montażu 5.000 m

Wysokość płaszczyzna pracy 0.000 m

Margines płaszczyzna pracy 0.000 m