



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	Zasilanie	Typ 2	--	--	--	--	Sterowanie zegarem
Moc [kW]/Prąd [A]	9,0/14,4	--	--	--	--	--	--
Przewód	YAKXS 4x25	LgY 16	--	YDY 5x2,5 Eca	YDY 3x2,5 Eca	YDY 3x2,5 Eca	YDY 3x1,5 Eca
Nazwa obwodu	Rozłącznik główny	Ochrona przeciwprzepięciowa	Wskaźnik obecności napięcia	Kodici elektryczny --	Podgrzewacz pojemnościowy	Gniazda 230V	Oświetlenie lampy UV

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI
 80-384 GDANSK UL. MŚCIWOLA II 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Gdańskie Ogrody Zoologiczne
 ul. Karwiewska 3, 80-328 Gdańsk

TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym

ADRES: ul. Karwiewska 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1

RYSYNIEK:
 SCHEMAT ROZDZIELNICY RL

BRANŻA:
 ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT OPRACOWANIE	SKALA	DATA
MGR INŻ. JACEK PROCHNISKI	UPRZAWNIEŃKA	04.2023
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRZAWNIEŃKA	PODPIS
MGR INŻ. MIROSLAW PROCHNISKI	UPRZAWNIEŃKA	PODPIS
MGR INŻ. MIROSLAW PROCHNISKI	3879/Gd/89	

NR. RYS.

E-03/1