



GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 7221590541 Regon 450670166

Czyżew 13.06.2022 r.

RG.271.10-4.2022

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) na roboty budowlane pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> pod nr 2022/BZP 00188212/01 z dnia 2022-06-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie zakładanych parametrów pracy stacji podnoszenia ciśnienia tzn. wydatku i ciśnienia roboczego.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył do postępowania kopie map zasadniczych, na których naniesione są rzędne terenu. Ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj, na Wykonawcy będzie leżał obowiązek wykonania dokumentacji, w tym dokonania obliczeń w zakresie doboru systemów pompowych w stacjach podnoszenia ciśnienia. Przy obliczeniach należy zastosować metodologię obliczeń, mając na uwadze zarówno wielkości poboru wody na obszarach wiejskich i miejskich jak również zapewnienie odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem wody na cele ppoż.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne tych stacji jak np. moduły ciśnieniowe przepływowe BM, BMhp firmy Grundfoss wbudowane w komorach podziemnych bez zbiorników retencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Anna Bogucka



**POLSKI
ŁAD**