


połączenia wyrównawcze

$P_i = 24,8$ [kW]
 $P_s = 10,0$ [kW]
 $I_s = 15,6$ [A]



U=230/400 V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY: TN-S

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,		
PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat rozdzielni R3		NR RYSUNKU R/E4
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marek Fałta upr. nr. PDK/0193/PWOE/06	SPRAWDZIŁ mgr inż. Marcin Janocha upr. nr. MAP/0050/PWOE/10	SKALA -
		DATA 01.2024
Miroslaw Misiura mgr inż. arch.		

34-400 Nowy Targ Plac Słowackiego 8