

Lp.	Nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość	Napężenie	Głębokość zakopania	Wysokość zaw. przewodów	Żerdź wirowana 12/20 E	Żerdź wirowana 13,5/15 E	Fund. pref. SFP			Ust. studniowe		Łączuch odciągowy ŁC			Popręcznik odporowy PO-51	Rozłącznik z uzmiennikiem RUNIII-24/4	Zestaw napędu	Łącznik jednowidlasty	Głowice napowietrzne	Zamocowanie kabla na słupie	Przewód w osłonie izolacyjnej	Końcówka kablowa	Połączenie uzziemienia	Ogranicznik przepięć	Konstrukcja do ograniczników przepięć	Konstrukcja do rozłącznika	Konstrukcja do głowic kablowych	Uziom TP1 + 4x6						TO - Tablica ostrzegawcza o wymiarach 148x210	TIN - Tablica informacyjna o wymiarach 148x210	TID - Tablica identyfikacyjna o wymiarach 105x148	Taśma stalowa dł. 1,4 m z klamerką 20x0,7	Nit aluminiowy Ø3
									Płyta ustojowa U-85	Płyta fundamentu PS-200	Połączenie skręcane do SFP133	Kręgi studienne Ø100 cm, wys. 50 cm	Beton B15	izolator kompozytowy SDI-90.280	Uchwyt odciągowy SO 85	Wieszak śrubowo-kabłąkowy														Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4mm	Pręt uziomu Ø17mm L = 6 m	Śruba ocynkowana M10x25 z nakrętką, podkł sprężystą i okrągłą	Uchwyt śrubowo krzyżowy	Taśma stalowa 20x0,7 długości 1,4m z klamerką	Śruba z nakrętką podkładką okrągłą i sprężystą-ocynkowana					
Kolizja 2SN - ENERGA OPERATOR S.A. - linia napowietrzna 3 x AFL6-50mm2 nr 600400 relacji ZP Skórcz - Radogoszcz																																								
1	20	P istn.	kabel	90																																				
2	20.1	K 12/20		-	2,4	9,7	1		1	2	1			3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
3	21	K12/20		90	2,4	9,7	1		1	2	1			3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
4	22	N istn.		90																																				
Kolizja 3SN - ENERGA OPERATOR S.A. - linia napowietrzna 3 x AFL 6-35mm2 nr 607706 relacji LN 607700 - T-60349																																								
5	3	P istn.	kabel	90																																				
6	4	K 13,5/15		-	2,6	10,5		1				5	1,96	3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
7	5	K 13,5/15		104	2,6	10,5		1				5	1,96	3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
8	6	P istn.		90																																				
Kolizja 4SN - ENERGA OPERATOR S.A. - linia napowietrzna 3 x AFL 6-50mm2 nr 607700 relacji PZ Skórcz - Kopytkowo																																								
9	43	P istn.	kabel	90																																				
10	44	K12/20		-	2,4	9,7	1		1	2	1			3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
11	45	K12/20		112	2,4	9,7	1		1	2	1			3	3	3	1	1	1	3	1	1	15	3	1	1	1	1	36	4	10	1	8	2	2	1	1	3	14	
12	46	P istn.		90																																				
13	Razem						4	2	4	8	4	10	3,92	18	18	18	6	6	6	18	6	6	90	18	6	6	6	6	6	216	24	60	6	48	12	12	6	6	18	84