



# ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCierzyna

Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60  
NIP 591-14-98-243 e-mail: [zkgk@koscierzyna.pl](mailto:zkgk@koscierzyna.pl) REGON 190597909

Stare Nadleśnictwo 2022.12.27

ZKGK.7012.4.2022.ZP

URZĄD GMINY KOŚCierzyna		
Wpł.	29.12.2022	Wysł.
L.dz.	10371	Zai.
Podpis		

Gmina Kościerzyna  
Ul. Strzelecka 9  
83-400 Kościerzyna

lsc  
30.12.27  
5.02.01.2023

**Dotyczy: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 Skorzewo – Kościerzyna (l.dz.1116 z 27.12.2022r.) – budowa ścieżki rowerowej**

Nawiązując do w/w wniosku informujemy, co następuje:

1. Na etapie projektowania budowy ścieżki rowerowej należy przewidzieć ewentualną przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przypadku nie zachowania strefy przemarzania wodociągu i kanalizacji, która wynosi 1,6 m. od wierzchu rury. Sieć wodociągową należy projektować z rur PEHD, armatura z żeliwa sferoidalnego PN 10, hydranty nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur PVC litych, w węzłach i kaskadach - studzienki kanalizacyjne włączowe z tworzyw sztucznych o średnicy min. 1000 mm, studzienki pośrednie 425 mm, włazy z żeliwa - wypełnione betonem.
2. UWAGA: RYS 1.8 – należy zapewnić swobodny dojazd pojazdem technicznym do eksploatacji istniejącej przepompowni ścieków położonej między km 2+911,7 a 2+959,1 (dojazd od skrzyżowania z ul. Kalinową do przepompowni)
3. Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć ciągłość dostaw wody oraz odprowadzania ścieków np: przez zastosowanie „bypasów”
4. Inwestor powiadomi Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna – Stare Nadleśnictwo 5, o terminie rozpoczęcia robót – najmniej 3 dni wcześniej **Tel: 686 63 42**
5. W miejscach występującej kolizji poprzecznej z istniejącą infrastrukturą wod-kan, wykopy należy wykonać ręcznie z zastosowaniem rur osłonowych.
6. Po wykonaniu ścieżki rowerowej urządzenia wod-kan występujące po trasie należy zinwentaryzować oraz zaktualizować oznaczenia pionowe infrastruktury podziemnej.
7. Urządzenia sieci i przyłączy wod-kan po wykonanej regulacji, należy zgłosić do naszego zakładu w celu dokonania odbioru technicznego wykonanych robót.
8. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze technicznym robót.

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Malinowski