

Znak sprawy: NSZ.26.P23.2022.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę materiałów elektrycznych
PN/23/2022/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pozycji 36

Udzielona odpowiedź przez Zamawiającego w dniu 18.02.2022 jest w dalszym ciągu sprzeczna. Złączka o numerze katalogowym A11-A21, nie występuje. Czy Zamawiający miał na myśli złączkę o numerze katalogowym A11-0101 (załącznik), która jest kompatybilna ze zwieraczem z pozycji 37?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany na złączkę ZUG-G4 A11-0101 prod. Spółdzielnia „Pokój”.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pozycji 39

Udzielona odpowiedź przez Zamawiającego w dniu 18.02.2022 jest w dalszym ciągu sprzeczna. Przewód Lgy 1x0,5mm² 450/750V nie jest produkowany w kablowniach. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę przewodu na napięcie 300/500V?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany na przewód Lgy 1x0,5mm² 300/500V.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pozycji 26 i 27

Dlaczego Zamawiający nie dopuszcza wyceny styczników w z większą ilością styków, skoro są tańsze, bardziej dostępne i posiadają dodatkowy styk, który można wykorzystać w momencie awarii styku roboczego?

Odpowiedź:

Dotyczy pozycji nr 26: Zamawiający dopuszcza stycznik ESC225 2NO, który może zastąpić stycznik ESC 125 HAGER.

Dotyczy pozycji nr 27: Zamawiający nie dopuszcza innego stycznika niż ten podany w Ogłoszeniu z powodu zaplanowanego rozmieszczenia szafy AKP.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pozycji 44 – 53

Dlaczego Zamawiający nie dopuszcza dostawy przewodów w innych odcinkach fabrycznych niż po 100m, skoro może to obniżyć wartość końcową oferty i zminimalizować ilość powstałych "ścinek" przewodów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przewodów w innych odcinkach niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na późniejszą eksploatację (problem przy wykonywaniu instalacji).

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 22.02.2022 r.