

Znak sprawy: ZP/2/22

**ZAMAWIAJĄCY:
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
WIEJSKICH**

ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
REGON: 410516568
NIP: 6970011289

**PEŁNOMOCNIK:
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa
tel.: 65 540 13 04, 65 540 13 05
sekretariat@zuw.wschowa.com.pl
NIP: 9251922428
REGON: 080395387

Wschowa, 11.01.2023 r.

Odpowiedź na pytanie

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Cyfryzacja zasobu usług Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich poprzez wdrożenie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

Na podstawie art. 135 ust. 2, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Dot. pkt 4 ppkt 12) OPZ

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 03.01.2023r. do pytania nr 16, prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku nakładek w pełni zalanych żywicą, których obudowa nie jest otwieralna Zamawiający zrezygnuje z wymogu rejestracji otwarcia obudowy?

Odpowiedź:

Tak.