

**GKŚO.I.271.3.2023**

**Kiwity, dnia 09.02.2023r.**

**Zamawiający**

**Gmina Kiwity**

**Kiwity 28,**

**11-106 Kiwity**

**NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Zapytanie do postępowania:**

- 1) Zamawiający określił jako jeden z elementów wykonania instalacji PV SUW Kiersnowa ścinanie drzew piłą mechaniczną. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na przedmiotową wycinkę.

**Odpowiedź:**

W związku z aktualnie trwającym postępowaniem dot. uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz prawdopodobnym zakończeniem niniejszego postępowania zakupowego po ustawowym terminie wycinki drzew Zamawiający informuję, że wycinka drzew nie stanowi przedmiotu zamówienia i leży po stronie Zamawiającego.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie więcej niż 1 inwertera dla każdej instalacji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga zastosowania jednego inwertera.

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk