


Rzut parteru
Skala 1:100

Nr pom.	Temp. oblicz.	Moc [W]	Typ grzejnika [wys. x dług.]	Nastawa zaworu
---------	---------------	---------	------------------------------	----------------


PARTER

1/2	16	434	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/3	16	542	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/3	16	542	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/4	20	605	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/5	24	512	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/6	24	510	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/7	20	461	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/9	20	612	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/9	20	612	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/9	20	612	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/9	20	612	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/10	20	472	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/10	20	472	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/11	20	510	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/13	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/13	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/13	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/13	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/14	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/14	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/14	20	615	33C	600x1000	N-WG	DOSTAWCY
1/16	24	531	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/17	20	475	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/17	20	475	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/17	20	475	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/17	20	475	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/18	20	434	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/18	20	434	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/18	20	434	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY
1/18	20	434	33C	600x800	N-WG	DOSTAWCY



Uwaga!

1) Schemat rozmieszczenia armatury

 NADZORY Andrzej Kabala		NADZORY Andrzej Kabala Ul. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warmiński	
Nazwa:		CENTRALNE OGRZEWANIE	
Szkola Podstawowa Kraszewo			
Adres:	Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warm. dz. nr 73/1, obięcie: KASZEWO 0034 Gmina Lidzbark Warmiński	Rys. nr 2	Data: 03.2024 r.
Investor:	ul. Krasieckiego 1, 11-100 Lidzbark Warm.	Rzut partneru	Skala: 1:100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż Andrzej Kabala	WMA/0041/PMS/18	
Sporządził:			