

Kozłowo dnia 21.03.2023r.

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo – etap I”- znak sprawy RGT.ZP.271.3.2023

Do wszystkich Wykonawców

Pytanie z dnia 20.03.2023r.wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

W związku z informacją zawartą w projektach branży sanitarnej dla SUW Kozłowo i SUW Szkotowo, dotyczącą konieczności włączenia instalacji monitorujących do funkcjonującego obecnie w Gminie systemu, prosimy o opublikowanie informacji:

- jaki system funkcjonuje obecnie ?
- kto jest jego dostawcą ?

W/w informacje są niezbędne dla rzetelnej wyceny oferty, ponieważ musimy skalkulować cenę dostępu do systemu u dotychczasowego dostawcy.

Odp. na pytanie 1

Zarówno na SUW Kozłowo jak i SUW Szkotowo nie funkcjonuje żaden system monitorowania w związku z czym zakup i montaż takiego systemu na każdy z obiektów należy uwzględnić w wycenie.

WOJT

Marek Wolszczak