

Zawory na spięciu i pierwsze zawory odcinające w węźle cieplnym stosować jako kołnierzowe na ciśnienie 4,0MPa. Między zaworami na spięciu zamontować manometr oraz kryzę

INSTALACJA W WĘŹLE CIEPLNYM



UWAGA:
- NA CAŁEJ DŁUGOŚCI UŁOŻYĆ NAD RUROCIĄGIEM TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ
- NAD RUROCIĄGIEM UŁOŻYĆ INSTALACJĘ TELETECHNICZNĄ 2-6xHDPE Ø40/3,7
- GRUBOŚĆ PODSYPKI I ZASYPKI 10 cm OD KRAWĘDZI PŁASZCZA RURY

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Jednostka autorska: "HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt: Sieć, przyłącza i węzły centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Murarzy 5 w Bydgoszczy

Fazа: P.W. | Skala: 1:100 / 1:500 | Branża: cieplna | Nr rys.: 5

Autor: mgr inż. Krzysztof Chudy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych nr upr. 79/KUJ-PO/00/2007
OIPIP-Z-7342/4/2007

Opracowała: Paulina Bagińska

Opracował: mgr inż. Tomasz Kołakowski

Sprawdził: inż. Józef Malecki
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz instalacji wodnych kanalizacyjnych
upr. 252/87/Bg
139/7/Bg

Treść rys.: Profil podłużny sieci cieplnej

Data: 26 styczeń 2017