

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ NR GZUK.7020.10.WT.2021.ŁB

1. Obiekt i jego charakterystyka:

1. Nazwa obiektu: ***budowa sieci wodociągowej w m. Goszczanowo***
2. Adres obiektu: działka o numerze ewidencyjnym gruntów **300/2**, położona w miejscowości **Jastrzębnik, gm. Santok, działka o numerze ewidencyjnym gruntów 309 m. Goszczanowo**
3. Inwestor: Urząd Miejski Drezdenko, Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych,
ul. Warszawska 1, 66- 530 Drezdenko;
4. Adres do korespondencji : **j.w.**

2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej:

- 2.1. Miejsce i rodzaj wciniki: ***istniejący wodociąg DN 160 PE w działce drogowej nr 300/2 w miejscowości Jastrzębnik. W miejscu włączenia należy zamontować węzeł zasuw umożliwiający odcięcie projektowanego przewodu od istniejącej sieci wodociągowej w m. Jastrzębnik.***
1. Rodzaj przyłącza: rura min **PE DN 160 RC** na ciśnienie robocze **min 0,5 bar** , minimalna głębokość układania rur 1,60 m.
1. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.
2. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: szczelna zamykana studnia wodomierzowa, która powinna być sucha oraz posiadać łatwy dostęp w celu dokonywania odczytów. Należy zamontować zawór antyskażeniowy od strony m. Goszczanowo i wodomierz, przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające.


3. Wytyczne organizacyjne

1. Na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy uzgodnić w **GZUK SANTOK**
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
3. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
4. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym wejściu na tereny osób fizycznych i prawnych.
5. Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika **GZUK SANTOK**
6. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
7. Wykonując przyłącze przewiertem lub przeciskiem zastosować rurę osłonową.


8. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
9. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe do odbioru przez uprawnionego pracownika **GZUK SANTOK**, a przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zgłosić się w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarcia umowy.
- 3.10. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

Zatwierdził:



KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH
w Santoku
Bak
mgr Łukasz Bak




SCHEM POLCZENA WZŁA W2




SCHEM POLCZENA WZŁA W3




SCHEM POLCZENA WZŁA W5




SCHEM POLCZENA WZŁA W6




SCHEM POLCZENA WZŁA W8




SCHEM POLCZENA WZŁA W9



SCHEM POLCZENA WZŁA W11



SCHEM POLCZENA WZŁA W12



PROJEKT Nazwa obiektu: ... Adres obiektu: ... Inwestor: ... Projektant: ... Data: ...	
OPIS Nazwa obiektu: ... Adres obiektu: ... Inwestor: ... Projektant: ... Data: ...	
WYKRESY Nazwa obiektu: ... Adres obiektu: ... Inwestor: ... Projektant: ... Data: ...	
SCHEM POLCZENA WZŁA WZŁA W1 Nazwa obiektu: ... Adres obiektu: ... Inwestor: ... Projektant: ... Data: ...	