

OR.272.31.2023.KSZCH/IG

**TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**  
**ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. ) Zarząd Powiatu Strzeleckiego działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna.**”, wpłynęły zapytania następującej treści:

**1. Treść wniesionych zapytań z dnia 05.01.2024r.:**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej excel.

**Odpowiedź nr 1:**

*Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej (.xls).*

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

**Odpowiedź nr 2:**

*Opracowanie technologii prowadzenia robót należy do Wykonawcy. Ewentualne zmiany nie mogą naruszać ustaleń uzyskanych decyzji i uzgodnień. Dopuszczenie zmian rozwiązań materiałowych wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót sieciowych (wodociąg, kanalizacja).*

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.

**Odpowiedź nr 3:**

*Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentacji: specyfikacja istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem treści odpowiedzi na pytania w procedurze przetargowej, projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Udostępniony przedmiar robót ma charakter pomocniczy.*

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatów skrzynkowych w części przelotowej?

**Odpowiedź nr 4:**

*Zamawiający dopuszcza możliwość prefabrykacji części przelotowej przepustu pod warunkiem zachowania wymiarów wewnętrznych przekroju (2,40x1,00 m) oraz nośności konstrukcji i klasy betonu. Dopuszczenie zmian wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta dla przedłożonego przez Wykonawcę projektu zamiennego.*

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów części przelotowej, wlotu i wylotu?

**Odpowiedź nr 5:**

*Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji gabarytów obiektu pod warunkiem zachowania wymiarów wewnętrznych przekroju i długości konstrukcji. Dopuszczenie zmian wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta dla przedłożonego przez Wykonawcę projektu zamiennego.*

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminiowych balustrad mostowych?

**Odpowiedź nr 6:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminiowych balustrad mostowych.*

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej części przelotowej?

**Odpowiedź nr 7:**

*Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej pod warunkiem zachowania wymaganej nośności użytkowej obiektu. Dopuszczenie zmian wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta dla przedłożonego przez Wykonawcę projektu zamiennego.*

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej ścian oporowych?

**Odpowiedź nr 8:**

*Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej pod warunkiem zachowania wymaganej nośności użytkowej obiektu. Dopuszczenie zmian wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta dla przedłożonego przez Wykonawcę projektu zamiennego.*

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o informację czy zakres dodatkowy objęty jest niniejszym postępowaniem?

**Odpowiedź nr 9:**

*Zakres nazwany jako „dodatkowy” jest objęty postępowaniem przetargowym. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, Rozdział 5 Opis przedmiotu zamówienia, ust. 12 - budowa chodnika.*

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu? Prosimy o jego udostępnienie.

**Odpowiedź nr 10:**

*Zamawiający nie posiada zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.*

**Pytanie nr 11:**

Zgodnie ze specyfikacją nr D.04.07.01 Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego w nawierzchni podbudowy asfaltowej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.

**Odpowiedź nr 11:**

*Ze względu na niewielki zakres robót Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania odcinka próbnego podbudowy asfaltowej.*

**Pytanie nr 12:**

Zgodnie ze specyfikacją nr D.05.03.05a Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego w nawierzchni warstwy wiążącej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.

**Odpowiedź nr 12:**

*Ze względu na niewielki zakres robót Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej.*

**Pytanie nr 13:**

Zgodnie ze specyfikacją nr D.05.03.05b Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego w nawierzchni warstwy ścieralnej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.

**Odpowiedź nr 13:**

*Ze względu na niewielki zakres robót Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania odcinka próbnego warstwy ścieralnej.*

**Pytanie nr 14:**

Zgodnie ze specyfikacją nr D-M-00.00.00, pkt. 7.4 należy dostarczyć i zainstalować urządzenia oraz zapewnić ich ciągłość pracy. Prosimy o potwierdzenie konieczności montażu urządzeń wagowych oraz wskazanie miejsca ich montażu wraz z podaniem ilości.

**Odpowiedź nr 14:**

*Zamawiający dopuszcza rezygnację z instalacji urządzeń wagowych.*

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o informacje czyją własnością pozostaje materiał z rozbiórki istniejącego obiektu i odcinka jezdni oraz w jakim zakresie?

**Odpowiedź nr 15:**

*Materiały i odpady z rozbiórki istniejącego obiektu oraz odcinka drogi są w całkowitym zakresie własnością Wykonawcy. Obowiązują warunki określone w §2 ust. 4 i 5 Projektu Umowy.*

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału rozbiórkowego stanowiącego własność Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 16:**

*Zamawiający nie zastrzega sobie prawa własności do żadnych materiałów rozbiórkowych.*

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przedmiotowego odcinka jezdni bez konieczności budowy tymczasowych przejazdów a ruch poprowadzić istniejącymi drogami?

**Odpowiedź nr 17:**

*Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie do ruchu pojazdów przedmiotowego odcinka jezdni bez konieczności budowy tymczasowych przejazdów oraz wyznaczenie objazdu istniejącymi drogami. Należy dopuścić i zabezpieczyć ruch pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.*

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji tymczasowego przejazdu.

**Odpowiedź nr 18:**

*Nie zachodzi konieczność lokalizacji tymczasowego przejazdu.*

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o podanie parametrów tymczasowego przejazdu.

**Odpowiedź nr 19:**

*Nie zachodzi konieczność określania parametrów tymczasowego przejazdu.*

Zgodnie z 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zmienia się w następujący sposób:

I. **Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 11:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Termin związania ofertą**

1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia **08.02.2024r.**

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Termin związania ofertą**

1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia **14.02.2024r.**

II. **Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 13:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/867985> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10.01.2024 r. do godz. 10:00.**

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/867985> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16.01.2024 r. do godz. 10:00.**

**III. Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 14:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **tj. w dniu 10.01.2024r. o godz. 10:05**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **tj. w dniu 16.01.2024r. o godz. 10:05**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**IV. Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część 2 Specyfikacji Rozdział 9:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Wymaganie dotyczące wadium, w tym kwotę jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **10.01.2024r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Wymaganie dotyczące wadium, w tym kwotę jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **16.01.2024r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Opisane zmiany wprowadza się również w treści ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej 5 382 000 euro, zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. )