

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



1047853530



Joanna Olejniczak  
ul. Bóznic 5/27a  
33-100 Tarnów

Data pisma: 29.08.2022 r.  
Nr pisma: TD23-08-0418116-01  
Sprawa: Wyniesienie układu pomiarowego na zewnętrzną  
ścianę budynku  
Kontakt: Wydział Eksploatacji  
Telefon: 572 887 266  
E-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo, uprzejmie informujemy, iż wyrażamy zgodę na przeniesienie układu pomiarowego na **zewnętrzną ścianę budynku mieszkalnego** w miejscowości Lubcza znajdującego się na działce nr 1026/1 i podajemy szczegóły dotyczące przystosowania do powyższego instalacji odbiorczej.

1. Zabudować na zewnętrznej ścianie obiektu typowy uchwyt (hak) umożliwiający podwieszenie przyłącza, oraz ułożyć wlv wykonany przewodami o przekroju co najmniej 10 mm<sup>2</sup> Cu lub 16 mm<sup>2</sup> Al, dostosowanymi do obciążenia w rurze ochronnej PCV od miejsca podwieszenia przyłącza do szafki pomiarowej.
2. Na zewnętrznej ścianie budynku w miejscu dostępnym do obsługi zabudować zestaw złączowo-pomiarowy ZK1e-1P-B dla przenoszonego układu pomiarowego, wykonany w II klasie ochronności, odpowiadający wymaganiom określonym w TAURON Dystrybucja S.A., wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego) o wartości 32 A.
3. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej – miejscem rozgraniczenia własności urządzeń będą: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej w ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy.
4. Prace związane z budową instalacji odbiorczej winna wykonać osoba, firma posiadająca uprawnienia do wykonywania prac w zakresie instalacji elektrycznych. Prace należy wykonać własnym kosztem.
5. Zaleca się przystosować instalację odbiorczą do wymagań obowiązujących w Polsce norm i przepisów.
6. Sieć zasilająca ze stacji TRTS608 Lubcza 11, obw. 1, słup nr 1 pracuje w układzie TN.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana miejsca podwieszenia istniejącego przyłącza napowietrznego zasilającego budynek mieszkalny w miejscowości Lubcza, będzie możliwa po przystosowaniu instalacji odbiorczej zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi. Wobec powyższego należy uzyskać „**Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia**” od uprawnionego elektryka bądź firmy, a następnie wraz z powyższymi dokumentami dokonać aktualizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej w POK (po wcześniejszym umówieniu), ul. Studniarskiego 2, 33-100 Tarnów. TAURON Dystrybucja Pomiary zrealizuje przeniesienie licznika do nowej szafki pomiarowej oraz ustali z Jednostką Terenową Tarnów (tel.14 631 1635) termin podwieszenia przyłącza do nowego uchwytu/haka.

W celu uzgodnienia wykonania powyższych prac prosimy o kontakt z TAURON Dystrybucja Pomiary, tel. 14 631 1641; 14 631 1541. Ważność określonych niniejszym pismem warunków technicznych budowy instalacji odbiorczej określa się na okres 1 roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 29.08.2024 roku)

Łączymy wyrazy szacunku

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Tarnowie  
Specjalista ds. Eksploatacji Sieci  
Wydział Eksploatacji  
*Arkadiusz Herduś*

k/o: OME1, PN66