

Tuchów, dnia 18.07.2023 r.
L.dz.UW/284/WS/I/0/07/2023/777

AJO Architekci
Joanna Olejniczak
Ul. Bernardyńska 21/5
33-100 Tarnów

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanego dojazdu do budynku żłobka projektowanego na dz. nr 1026/1 w m. Lubcza, - gmina Ryglic

W odpowiedzi na Pani pismo zarejestrowane dnia 27.06.2023 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie uzgadnia lokalizację projektowanego zjazdu kolidującego z istniejącą siecią wodociągową oraz przyłączem do budynku na n/w warunkach:

- W trakcie budowy zjazdu nie będzie wykonywana niwelacja terenu (wypłylenie wodociągu oraz przyłącza).
- obudowa istniejącego nawiertu wraz z zeliwną skrzynią będzie dostosowana wysokościowo do rzędnej projektowanego zjazdu.
- W trakcie wykonywania nowoprojektowanego zjazdu Inwestor zobowiąże się do szczególnej dbałości o to by przedmiotowy rurociąg nie został uszkodzony, roboty ziemne (wykopy) w rejonie sieci wodociągowej należy wykonywać ręcznie. Inwestor powiadomi spółkę o zakresie i terminie prowadzenia robót.
- W przypadku uszkodzenia przedmiotowego kolektora wodociągowego w trakcie robót związanych z budową fundamentów Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii.
- W przypadku ewentualnych awarii w/w rurociągu Inwestor zapewni każdorazowy dostęp ciężkim sprzętem budowlanym do przedmiotowego kolektora wodociągowego celem jego naprawy.

Otrzymują:

1x Adresat

1x A/a

z poważaniem

Kierownik ds. Eksploatacji Sieci

W. Szela
Witold Szela



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski