

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

**AJO Architekci
Joanna Olejniczak
ul. Bernardyńska 21/5
33-100 Tarnów**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1156649.1.23

Tarnów, 18.09.2023

Dot.: określenia warunków technicznych zabezpieczenia przyłącza gazowego w związku z planowaną budową zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Lubcza, dz. nr ew. 1026/2, gm. Ryglice

W nawiązaniu do pisma w sprawie jw., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Tuchowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość	Oznaczenie odcinka	Uwagi
PRZYŁĄCZ GAZOWY	S/C	d _n 25	PE	Lubcza	A-B	Przyłącz gazowy wybudowany w 1993 r.
PRZYŁĄCZ GAZOWY	S/C	d _n 25	PE	Lubcza	B-C	Przyłącz gazowy wybudowany w 1993 r.


Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Obiekty budowlane lokalizować względem czynnego przyłącza gazowego z zachowaniem wymogów ww. Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Tuchowie wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania

- i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego przyłącza gazowego.
3. Należy zachować przykrycie nad siecią gazową minimum 1,0 [m], licząc od górnej tworzącej rury gazowej/rury osłonowej na przyłączu do poziomu projektowanej nawierzchni przy czym nie mniej niż 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów krawężników/obrzeży.
 4. Przyłącz gazowy kolidujący z planowaną budową zjazdu z drogi powiatowej należy zabezpieczyć rurą osłonową. Rodzaj, średnicę, długość oraz sposób montażu rury osłonowej należy ustalić z Gazownią w Tuchowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 5. Ewentualne krawężniki oraz obrzeża powinny być usytuowane w odległości poziomej minimum 0,5 [m] od przyłączy gazowych.
 6. Nawierzchnia oraz jej podbudowa nad siecią gazową (za wyjątkiem miejsc zabezpieczonych rurami osłonowymi) powinny być rozbieralne i przepuszczające gaz. W przypadku planowania nad siecią gazową nawierzchni i/lub jej podbudowy z materiałów nierozbieralnych i nieprzepuszczających gazu, sieć gazowa wymagała będzie na tym odcinku zabezpieczenia rurą osłonową i wyprowadzenia jej na min. 0,5 [m] poza tą nawierzchnię (materiał, średnicę oraz sposób montażu rury osłonowej ustalić z przedstawicielem Gazowni w Tuchowie).
 7. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujący z planowaną inwestycją odcinek przyłącza gazowego należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jego przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych.
 8. W przypadku ewentualnych kolizji z istniejącym sączkiem wężowym należy go wyprowadzić poza zakres planowanej inwestycji. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji prac ustalić z Gazownią w Tuchowie.
 9. W strefie kontrolowanej przyłączy gazowych zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
 10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika 5, Tuchów. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
 11. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia przyłącza gazowego są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 12. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
 13. Ważność warunków technicznych określa się na 2 lata od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Instalacjami Sieciowym

Paweł Roszkowicz

Faktura za określenie warunków technicznych zostanie przesłana pocztą na adres: AJO
Architekci Joanna Olejniczak, ul. Bernardyńska 21/5, 33-100 Tarnów

Sprawę prowadzi: Bartłomiej Ujek tel. 14-63-23-261
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Otrzymują:

- Adresat + mapa
- Gazownia w Tuchowie
- Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

