



OZNACZENIA:

- UZIOM z płaskownika Fe/Zn 25x4 w ziemi lub fundamencie
- Złącze pomiarowe instalacji odgromowej h=0,8 m od ziemi
- Złącze spawane - łączenie uziomu fundamentowego

UWAGI:

Wszystkie połączenia w instalacji uziemiającej wykonać jako metaliczne śrubowe lub spawane

Połączenia zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną

Przewody odprowadzające wykonać z pręta Fe/Zn D=8 mm w rurze ochronnej grubościennej p/t.

W przypadku nieuzyskanie odpowiedniej wartości oporności uziomu $R_u < 3,0 \Omega$ ma należy wykonać uziom głęboki

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: Rzut fundamentów Plan instalacji uziemienia fundamentowego				Skala: Nr rys. 5.1
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarostaw Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	