

OZNACZENIA:

- Centrala alarmowa detekcji gazów
- Detektor gazu
- Sygnalizator optyczny i akustyczny
- Tablice główne instalacji elektrycznej kotłowni
- Tablica instalacji sterowniczej kotłowni

UWAGI:
1. Przewody prowadzić w/t lub w/k
2. Przebicia przez ściany uszczelnić masą trwale plastyczną o odporności ogniowej konstrukcji ścian.
3. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
4. Wszystkie aparaty opisać.
5. Całość instalacji wykonać zgodnie z DTR sterowników oraz projektem instalacyjnym.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Budowa żłobka w Ryglicach

Inwestor:
Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 533/2, 534,
33-160 Ryglice

Przedmiot:
Schemat blokowy detekcji gazu.

Skala: | Nr rys.: 11.6 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Małek		12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	