



OZNACZENIA :

1. Punkt włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącego przewodu wodociągowego Ø90mm, poprzez trójnik żeliwny DN80/DN65/DN80
2. Zasuwa główna odcinająca miękkouszczelniona DN65 z wrzecionem i skrzynką uliczną
3. Taśma znacznikowa koloru niebieskiego z wkładką metaliczną
4. Rura osłonowa Ø200x11,9mm PE; L=10,0m
5. Rura osłonowa DN150mm stal; L=1,20m
6. Szczelne przejście przez podłogę

Układ wodomierzowy dla potrzeb socjalno - bytowych



Układ wodomierzowy dla potrzeb ppoż.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach

Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

Adres obiektu: Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice

Przedmiot: Profil podłużny przyłącza wodociągowego

Skala: 1:100/100 | Nr rys.: S1 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		

Data : 10.2019 Strona :