

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA		RODZAJ POSADZKI
1	Przedsionek	11,92	m^2	gres
2	Przedsionek przeciwpożarowy	14,70	m^2	gres
3	Pok. dyrektora	12,10	m^2	wykładzina
4	Pom. administracyjne	12,90	m^2	wykładzina
5	Pok. socjalny	16,22	m^2	gres
6	Łazienka	2,02	m^2	gres
7	WC	1,75	m^2	gres
8	Mag. produktów suchych	4,27	m^2	gres
9	Korytarz	22,47	m^2	gres
10	Kotłownia	18,75	m^2	gres
11	Pom. obróbki warzyw	8,92	m^2	gres
12	Mag. warzyw	2,52	m^2	gres
13	Myjnia wózków	3,18	m^2	gres
14	Zmywalnia	10,81	m^2	gres
15	Pom. porządkowe	3,02	m^2	gres
16	Pom. urządzeń chłodniczych	5,47	m^2	gres
17	Pom. obrbki mięs i jaj	7,17	m^2	gres
18	Pom. socjalne	6,09	m^2	gres
19	WC	1,30	m^2	gres
20	Łazienka	1,90	m^2	gres
21	Kuchnia mleczna	5,22	m^2	gres
22	Kuchnia właściwa	28,15	m^2	gres
23	Korytarz	29,80	m^2	wykładzina
24	Sala nr. 1	109,87	m^2	wykładzina
25	Łazienka	11,99	m^2	gres
26	Schowek mag.	5,61	m^2	gres
27	Sala nr. 2	66,82	m^2	wykładzina
28	Łazienka nr. 2	8,56	m^2	gres
29	Schowek mag.	3,40	m^2	gres
30	Sala nr.3	68,94	m^2	wykładzina
31	Łazienka nr. 3	11,12	m^2	gres
32	Schowek mag.	3,73	m^2	gres
33	Wózkownia	13,21	m^2	gres
34	Szatnia	50,36	m^2	gres
35	Łazienka niepełnosprawni	4,23	m^2	gres
36	Korytarz	31,10	m^2	gres
37	Pom. porządkowe	2,68	m^2	gres
38	Klatka schodowa	11,02	m^2	gres
39	Schowek mag.	3,64	m^2	gres
40	Pom. magazynowe	4,45	m^2	gres
SUMA		641.3800	m^2	

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.
- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.
- zasilanie instalacji C.T.
- powrót instalacji C.T.
- zasilanie zasobnika c.w.u.
- powrót z zasobnika c.w.u.
- pętla ogrzewania podłogowego – zasilanie
- pętla ogrzewania podłogowego – powrót
- grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym
- grzejnik elektryczny
- 35x1,5(S) instalacja C.O. i C.T. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"
- 16x2,0 instalacja C.O. wykonana z rur WIRSBO eval-PEX PN 6 bar z barierą antydyfuzyjną

UWAGI:

Przewody główne rozprowadzające ciepło do grzejników prowadzić w warstwie posadzki tak aby przykrycie wylewką wynosiło minimum 4cm.
Do szafek rozdzielaczowych i centrali wentylacyjnej przewody dostarczające ciepło prowadzone są w bruzdach ściennych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, oraz po wierzchu ścian. Instalację C.O. prowadzoną po wierzchu ścian z wyjątkiem pomieszczenia kotłowni należy obudować płytami gipsowo – kartonowymi.
Główne przewody rozprowadzające ciepło należy zaizolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia).
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach

Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

Adres obiektu: Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice

Przedmiot: Rzut parteru instalacji C.O. i C.T.

Skala: 1:100 | Nr rys.: S9 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		

Data : 10.2019 Strona :