



Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.

Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm<sup>2</sup> – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie z normą dla poszczególnych faz.

Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm<sup>2</sup> izolacja przewodu żółto/zielona.

Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRAZ SZYBKE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S

Oznac. przew.	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38
Rodz. okabław.	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo
Przekrój	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>
Nr obwodu	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37
Piktogram											

Izolacja przewodu w kolorze czarnym - gniazda wtyczkowe "DATA"

Oznaczenie

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A27 – pom.: 34, 36 TV

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A28 – pom.: 24 TV

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A29 – pom.: 24 sufit

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A30 – pom.: 24

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A31 – pom.: 30 TV

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A32 – pom.: 30 sufit

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A33 – pom.: 30

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A34 – pom.: 27 TV

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A35 – pom.: 27 sufit

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: A36 – pom.: 27

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia.  
obw.: REZERWA

'ARMAX' Sp. z o.o. 27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach			
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33–160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33–160 Ryglice	
Przedmiot: Tablica 1T21 – Schemat cz. 4/4 Gniazda "DATA"			Skala: Nr rys. 8.4 Str.
Projektant: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Teodor Matek	Nr uprawnień:	Data: 12.2019r.
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Sobon	Nr KL–54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.