



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI	
1	Przedsiónek	11,92	m²	gres
2	Korytarz	11,34	m²	gres
3	Pok. dyrektora	12,10	m²	wykładzina
4	Pom. administracyjne	12,90	m²	wykładzina
5	Pok. socjalny	16,22	m²	gres
6	Łazienka	2,02	m²	gres
7	WC	1,75	m²	gres
8	Mag. produktów suchych	4,26	m²	gres
9	Korytarz	22,25	m²	gres
10	Kotłownia	18,31	m²	gres
11	Pom. obróbki warzyw	8,92	m²	gres
12	Mag. warzyw	2,52	m²	gres
13	Myjnia wózków	3,18	m²	gres
14	Zmywalnia	10,81	m²	gres
15	Pom. porządkowe	3,02	m²	gres
16	Pom. urządzeń chłodniczych	5,47	m²	gres
17	Pom. obrbki mięs i jaj	7,17	m²	gres
18	Pom. socjalne	6,09	m²	gres
19	WC	1,30	m²	gres
20	Łazienka	1,90	m²	gres
21	Kuchnia mleczna	5,22	m²	gres
22	Kuchnia właściwa	28,15	m²	gres
23	Korytarz	29,80	m²	gres
24	Sala nr. 1	109,87	m²	wykładzina
25	Łazienka	11,99	m²	gres
26	Schówek mag.	5,61	m²	gres
27	Sala nr. 2	66,82	m²	wykładzina
28	Łazienka nr. 2	9,03	m²	gres
29	Schówek mag.	3,59	m²	gres
30	Sala nr.3	68,94	m²	wykładzina
31	Łazienka nr. 3	11,73	m²	gres
32	Schówek mag.	3,94	m²	gres
33	Wózkownia	13,21	m²	gres
34	Szatnia	50,36	m²	gres
35	Łazienka niepełnosprawni	4,23	m²	gres
36	Korytarz	34,46	m²	gres
37	Pom. porządkowe	2,68	m²	gres
38	Klatka schodowa	11,02	m²	gres
39	Schówek mag.	3,64	m²	gres
40	Pom. magazynowe	4,45	m²	gres
SUMA		642,1900	m²	

OZNACZENIA:

1TG1

xxz1

Łącznik p/t 1b z wkładką uszczelniającą 16A

Łącznik p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna n/t z kloszem z poliwęglanu 20W 230V

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 20W 230V

Łącznik przycisk p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna 8W 230V kinkiet

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 15W 230V – DYŻURNA

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna 2 x 28W 230V z kloszem szczelnym z poliwęglanu n/t odporna na uderzenia.

Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 24W 230V

Oprawa oświetleniowa LED zewnętrzna uszczelniona n/t 15W 230V

Gniazda wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 32A 3–faz.

Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna

Oprawa ewakuacyjna 2h LED zewnętrzna

Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna n/t z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

IPZ - Interaktywny plac zabaw

TO - Tablica ogłoszeniowa

TI - Interaktywna tablica

3TV1 - tablica TV

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.  
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.  
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.  
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.  
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.  
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować asprzet bryzgoszczelny  
Oprawy 1K/w i 2K/z podłączyć "na ciemno do obwodu pomieszczenia" natomiast oprawy 3K/w/3 "na jasno".

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPURZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN–S

'ARMAX' Sp. z o.o. 27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33–160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33–160 Ryglice		
Przedmiot: Rzut parteru Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego				Skala: Nr rys. Str. 4,1
Projektant: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ: Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ: Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Teodor Matek Jan Soboń Jarostaw Dolatowski Dariusz Celuch	Nr uprawnień: Nr KL–54/98 Spec. elektryczna Nr 126/81 Spec. elektryczna	Data: 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r.	Podpis: