



OZNACZENIA:

2TP1 ■ Tablica piętrowa

2 ⊗ Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 20W 230V

Tablicę na okres budowy zainstalować jako typową budowlaną.
Tablica zawierająca wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy i zabezpieczenia zwarciove.
dla obwodów oświetlenia i siły. Tablicę zasilić z kabla docelowego podłączonego do tablicy głównej budynku.
na kablu zamontować 3-faz gniazdo wiszące 23A 500V z 5 zaciskami.
Obwód oświetlenia poddasza wykonać przewodem YLYzo 3x1,5 mm2 n/k do opraw LED 20W
Gniazda wtyczkowe w tablicy budowlanej.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

W I etapie wykonać WLZ do tablicy 1TP1 – przewód YDYzo 5x6 + LYzo16 mm2 z tablicy 1TG1

'ARMAX' Sp. z o.o. 27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33–160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33–160 Ryglice		
Przedmiot: Rzut poddasza Instalacje oświetlenia TEMAT ODREBNEGO OPRACOWANIA				Skala: Nr rys. 3.2
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr KL–54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarostaw Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	