



W I etapie wykonać WLZ do tablicy 1TP1 – przewód YDYzo 5x6 + LYzo16 mm2 z tablicy 1TG1

OZNACZENIA:

2TP1 Tablica piętrowa

2 X Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 20W 230V

Tablicę na okres budowy zainstalować jako typową budowlaną.  
Tablica zawierająca wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy i zabezpieczenia zwarciovowe.  
dla obwodów oświetlenia i siły. Tablicę zasilić z kabla docelowego podłączonego do tablicy głównej budynku.  
na kablu zamontować 3-faz gniazda wiszące 23A 500V z 5 zaciskami.  
Obwód oświetlenia poddasza wykonać przewodem YLYzo 3x1,5 mm2 n/k do opraw LED 20W  
Gniazda wtyczkowe w tablicy budowlanej.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S

|   |                     |  |           |                 |
|---|---------------------|--|-----------|-----------------|
| Nazwa obiektu:<br>27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13              |                     |  |           |                 |
| Adres obiektu:<br>27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13              |                     |  |           |                 |
| Nazwa obiektu:<br>Budowa żłobka w Ryglicach                         |                     |  |           |                 |
| Inwestor:<br>Gmina Ryglice,<br>ul. Rynek 9,<br>33–160 Ryglice       |                     | Adres obiektu:<br>dz. nr ewid. 533/2, 534,<br>33–160 Ryglice |           |                 |
| Przedmiot:<br>Rzut poddasza<br>Instalacje siły i gniazd wtyczkowych |                     |  |           | Skala:<br>1:100 |
|   |                     |  |           | Nr rys.<br>2.2  |
|   |                     |  |           | Str.            |
| Projektant:   | Nazwisko:           | Nr uprawnień:  | Data:     | Podpis:         |
| Inst. elektryczne:<br>OPRACOWAŁ:                                    | Teodor Matek        |  | 12.2019r. |                 |
| Inst. elektryczne:<br>PROJEKTOWAŁ:                                  | Jan Soboń           | Nr KL–54/98<br>Spec. elektryczna                             | 12.2019r. |                 |
| Inst. elektryczne:<br>PROJEKTOWAŁ:                                  | Jarostaw Dolatowski | Nr 126/81<br>Spec. elektryczna                               | 12.2019r. |                 |
| Inst. elektryczne:<br>OPRACOWAŁ:                                    | Dariusz Celuch      |  | 12.2019r. |                 |