



Lp.	Nazwa elementu	Szt.
1	Rura stalowa bez szwu DN65	
2	Trójnik kolnierzowy DN65/DN50/DN65	1
3	Złączka nakrętno - wkrętna Ø65/Ø50	1
4	Zawór oddziałający gwintowany DN50	6
5	Filtr siatkowy gwintowany DN50	2
6	Wodomierz WS16 DN40 q=16m ³ /h	1
7	Zawór antyskażeniowy gwintowany DN50 BA	2
8	Zawór pienosześciwa DN50	1
9	Łącznik zaciskowy 63 PE/DN50 stal	1
10	Kolano 90° stalowe DN50, mosiądź	1
11	Wodomierz WS16 DN40 q=16m ³ /h	1

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13				
tel. 601063690				
Nazwa obiektu:				
Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor:		Adres obiektu:		
Gmina Ryglice ul. Rynek 9 33-160 Ryglice		Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534 33-160 Ryglice		
Przedmiot:		Skala:		
Schemat zestawu wodomierzowego		brak		Nr rys.
		S2		Str.
Projektanci:		Nr upr.:		Podpis:
Instalacje sanitarne projektował:		Ludwik Rogala		PDK/0066/POOS/06
Instalacje sanitarne sprawdził:		Wojciech Kwaśnik		PDK/0007/POOS/07
Projekt opracował:		Dariusz Celuch		
Data: 10.2019				
Strona:				