

**Protokół Nr 37**  
**z posiedzenia Zespołu ds. Estetyki Miasta**

Członkowie zespołu:

1. Joanna Wolska
2. Beata Samborska
3. Katarzyna Dobkowska
4. Marcin Palacz


Opinia dotyczy koncepcji Strefy Sportu w PKiW w Słupsku.

Zaopiniowano pozytywnie pod względem estetyki przestrzeni publicznej, koncepcję strefy sportu, z następującymi uwagami:

1. przedstawiona koncepcja jest nieczytelna; należy na osobnym rysunku oznaczyć drzewa i krzewy do usunięcia oraz elementy do demontażu; obecnie zasłaniają one projektowane elementy nawierzchni i małej architektury;
2. należy zmienić projekt oświetlenia, już w poprzedniej opinii sugerowaliśmy ograniczenie liczby lamp, która zamiast zmaleć- wzrosła; na stosunkowo niewielkim terenie opracowania jest obecnie w projekcie łącznie 17 słupów oświetleniowych; należy wskazać na rysunku i w opisie rodzaj, wymiary i kolorystykę słupa i oprawy (RAL 7016),
3. na rysunkach oraz w opisie należy określić wszystkie niezbędne wymiary, materiały i kolorystykę obiektów małej architektury oraz elementów rekreacyjno-sportowych:
  - we wszystkich elementach małej architektury należy zmienić kolor podstawowy RAL 7024 na wskazany w wytycznych projektowych i poprzedniej opinii kolor **RAL 7016**, który jest stosowany we wszystkich przestrzeniach PKiW,
  - należy zwymiarować i opisać proponowane siedziska, dla siedzisk betonowych podać informację o betonie gładkim (architektonicznym) i siedziskach drewnianych z wybarwieniem drewna w odcieniu ciemny dąb (jak w PKiW),
  - należy zwymiarować i opisać proponowany kosz na odpady, podać informację o betonie gładkim (architektonicznym),
  - należy zwymiarować i opisać (kolor, materiał) wszystkie tablice informacyjne,
  - należy zwymiarować i opisać wszystkie elementy flowparku,
  - należy prawidłowo opisać klatkę OCR - kolory RAL 7016 i 5024, liny polipropylenowe w kolorze beżowym (jak na Placu Cyrkowym),
4. należy doprecyzować w projekcie rodzaj i sposób ułożenia projektowanej kostki betonowej, sugerujemy taką jak w projekcie Placu Cyrkowego (ewentualnie rozważyć inne opcje nawierzchni, aby ograniczyć betonowanie do minimum),
5. na etapie projektu należy przedstawić projektowany układ nasadzeń; wskazać na pzt miejsce przesadzenia krzewów różnych
6. legenda rysunku zawiera elementy, których brak na mapie np. granica mpzp

7. w projekcie błędnie określono brak sąsiedztwa z obszarem chronionym Natura 2000 oraz wskazano błędnie odległość od Doliny Słupi PLH220052; w koncepcji wskazano, że z uwagi na bliskość rzeki działka znajduje się na terenie zagrożonym podtopieniami, podczas gdy mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego tego nie potwierdzają (teren zagrożony podtopieniami znajduje się po przeciwnej stronie rzeki);
8. decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o której mowa w koncepcji, została już wydana (w najbliższych dniach będzie prawomocna), zatem należy ją ująć w projekcie

Protokół sporządził:

**PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA**  
**MIASTA SŁUPSKA**  
ds. Estetyki Miasta  
  
**Joanna Wolska**

Podpisy członków komisji:

1.  .....

2. ....

3.  .....

4.  .....