



LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa."
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY 52, PION NAWODNIONY

DODATKOWE INFORMACJE

- EI 60 DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 60
- EI 60S DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI 30 DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 30
- UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60
- E 120 ELASTYCZNA KURTyna PRZECIWOPOŻAROWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120

OBIEKT
**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT
EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK C RZUT PIĘTRA 4	SKALA 1:150	NR RYS. 8	DATA 02.2011
mgr Władysław Kasprzak Inż. Marcin Bocula	Nr upr. 19/93 Nr upr. CRRB131/97R	PODPIS PODPIS	

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Zakład w Lublinie, ul. 22