



LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa.
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMNIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY 52, PION NAWODNIENY

DODATKOWE INFORMACJE

- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EI 30
- DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60
- ELASTYCZNA KURTyna PRZECIWOPOŻAROWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120

OBIEKT
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

TEMAT
EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK C RZUT PARTERU	SKALA 1:150	NR RYS. 4	DATA 02.2011
---------------------------	----------------	--------------	-----------------

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
mgr Władysław Kasprzak
rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inż. Marian Nocula
rzecznik ds. budowlanych
Załącznik do protokołu nr 12/11