



## LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:  
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa."  
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY S2, PION NAWODNIONY

## DODATKOWE INFORMACJE

- EI 60 DRZWI PRZECIWOŻAROWE - EI 60
- EI 60S DRZWI PRZECIWOŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI 30 DRZWI PRZECIWOŻAROWE - EI 30
- UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60
- E 120 ELASTYCZNA KURTyna PRZECIWOŻAROWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120

OBIEKT  
**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT  
**EKSPERTYZA TECHNICZNA**  
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK C RZUT PIWNIC	SKALA 1:150	NR RYS. 2	DATA 02.2011
--------------------------	----------------	--------------	-----------------

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY  
AUTORYZOWANY  
mgr Władysław Kasprzak  
rzeszoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

inż. Marian Nocula rzeszoznawca budowlany	Nr upr. CRRB151/87/R rzeszoznawca budowlany	Nr upr. 19/83 rzeszoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis [Signature]
--	--	--	-----------------------

Załącznik do postanowienia WZ.35.13.20.41