



LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa."
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY S2, PION NAWODNIENY

- DODATKOWE INFORMACJE**
- EI 60 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60
 - EI 60S DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
 - EI 30 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 30
 - UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
 - DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
 - ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
 - ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
 - ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60
 - E 120 ELASTYCZNA KURTyna PRZECIWPÓŻAROWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120

OBIEKT

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK C RZUT SUTERENU	SKALA 1:150	NR RYS. 3	DATA 02.2011
WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORSTWA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE			
Inż. Marian Nocula rzeczoznawca budowlany			
Załącznik do pozwolenia WZ 55			