



## MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia na zadanie pn : „Dostawa wyrobów (tworzywa II).”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

- Formularza cenowego, zmieniając treść przypisu nr 3:  
„ Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Produkcja rur zgodna z wymaganiami: PAS 1075:2009-04, potwierdzona przez niezależne, notyfikowane Instytuty DIN CERTCO lub TUV SUD albo Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Rury wykonane z materiału pierwotnego, nie dopuszcza się stosowania do produkcji rur materiałów wtórnych (regranulatu).”
- Załącznika do umowy, zmieniając treść przypisu nr 3:  
„Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Produkcja rur zgodna z wymaganiami: PAS 1075:2009-04, potwierdzona przez niezależne, notyfikowane Instytuty DIN CERTCO lub TUV SUD albo Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Rury wykonane z materiału pierwotnego, nie dopuszcza się stosowania do produkcji rur materiałów wtórnych (regranulatu).”

DYREKTOR ZARZĄDU  
*mgr inż. Piotr Roniaszczuk*