



GPIK-ZP.271.3.2023

Złotów, 10 lutego 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”.

W dniu 06 lutego 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

1. W projekcie wykonawczym branży architektoniczno-budowlanej w pkt. 10 Ogrodzenie zawarto informację, że słupki ogrodzenia należy wykonać z profilu 60x40x2 mm. W przedmiarze w poz. 133 zawarto informację, że słupki ogrodzenia należy wykonać z profilu 80x80x2 mm. Proszę o informację z jakiego profilu należy wykonać ogrodzenie.
2. W projekcie wykonawczym branży architektoniczno-budowlanej w pkt. 10 Ogrodzenie zawarto informację, że ogrodzenie należy wykonać jako ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej. W przedmiarze w poz. 133 zawarto informację, że ogrodzenie należy wykonać jako ogrodzenie z siatki panelowej z cokołem z prefabrykowanych płyt betonowych wraz z łącznikiem betonowym. Proszę o informację czy ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej czy panelu. Jeżeli ogrodzenie należy wykonać z panelu to proszę o informację czy z panelu 3D fi 5 mm czy panelu 2D 6/5/6. Proszę o informację czy ogrodzenie należy wykonać z cokołem z prefabrykowanych płyt betonowych wraz z łącznikiem betonowym.
3. Proszę o informację jak ma zostać wykończony ogrodzenie zewnętrzne: w ocynku czy w ocynku z malowaniem proszkowym.
4. Proszę o informację jakiej długości mają być piłkochwyty boiska. W przedmiarze jest tylko informacja o 2 kpl.
5. Proszę o informację z jakiego panelu ma zostać wykonane ogrodzenie panelowe boiska: panel 3D fi 5 mm czy panel 2D 6/5/6.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje

Ad. 1. Słupki należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót.

Ad. 2 Ogrodzenie należy wykonać z paneli 2D 868, bez cokołu z płyt prefabrykowanych betonowych – dotyczy poz. 48.

Ad. 3 Ogrodzenie ocynkowane malowane proszkowo.

Ad. 4 Długość piłkochwyków 30,00 m każdy.

Ad. 5 Ogrodzenie z paneli 2D 868 – dotyczy poz. 132-134.

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit