

GMINA OSIEK

28-221 Osiek, ul. Rynek 1

woj. świętokrzyskie

Nr referencyjny: KB.271.3.2023

Osiek dn. 20.03.2023 r.

INFORMACJA nr 3 dla Wykonawców

„Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Proszę o określenie KR.

Odpowiedź:

Projektowana kategoria ruchu to KR I - KR II.

Pytanie 2:

Dotyczy poz. 12 d.3 czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek czołowych prefabrykowanych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie ścianek czołowych prefabrykowanych jedynie dla średnicy 60 cm.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, iż do obowiązków wykonawcy należy „dostarczenie i montaż 2 tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi RFIL”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków wykonawcy należy „dostarczenie i montaż 2 tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi RFIL”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak