



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11425/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-10-21

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi

Opracowanie: Plan zagospodarowania terenu

Miejscowość: Borowo (gm. Żukowo)

Adres: ul. Piwna

Projektant: Łukasz Kitowski, upr. nr: POM/0292/POOD/11

Inwestor: Gmina Kartuzy gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

11425/BR/OTI/2019

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
12. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
13. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
14. Nie należy dokonywać nasadzeń drzew i krzewów w odległości min. 2,0m od skrajni pnia do osi gazociągu/przyłącza gazu.
15. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
16. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
17. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
18. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić Gazowni w Żukowie sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.
19. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Żukowie, na koszt Inwestora. lekkiego.
20. Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.
21. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z o.o.

KIEROWNIK

Pieczętka i podpis:

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Kamil Barnaś



















Otrzymują:

Osoba do kontaktu: Anna Gołuńska (anna.golunska@psgaz.pl)

1. Projektant
2. a/a

11425/BR/OTI/2019

LEGENDA

-  - linia rozgraniczająca zakres inwestycji ZRID
-  - projektowany pas drogowy
-  - granica pasa drogowego Gminy Kartuzy
-  - oś projektowanej drogi
-  - projektowany krawężnik 15/30 światło 10cm
-  - projektowany krawężnik 15/22 światło 2cm
-  - projektowany opornik 12/25 światło 0cm
-  - projektowana krawędź jezdni
-  - projektowane obrzeże 8/25
-  - projektowana jezdnia z AC11S
-  - projektowane utwardzenie z płyt typu MEBA
-  - projektowane zjazdy z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru grafitowego
-  - projektowany chodnik z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru szarego
-  - projektowane wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru czerwonego
-  - projektowana zielen
-  - projektowana rura osłonna 110 dwudzielna
-  - drzewo do wycinki
-  - urządzenie BRD (maszt oświetleniowy z sygnalizatorem ostrzegawczym - fotowoltaika)

UWAGI:

Przyjęto pochylenia skarp 1:1,5. Skarpy oraz tereny płaskie należy humusować gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw. Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych należy wykonać w technologii brukarskiej z kostki betonowej koloru białego.

Przebudowa drogi km 0+000 - 0+147,65

Rozbudowa drogi km 0+147,65 - 0+162,15

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mapy do celów projektowych
w zakresie treści, znaków i symboli

mgr inż. Łukasz Kitowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. POMO/0292/POOD/11

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 1

z dnia 21.10.2019 r.
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji

Imię i nazwisko Starszy Specjalista
Podpis ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Golińska

VIATRAKT
Łukasz Kitowski

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Rozbudowa oraz przebudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo.
działki nr 123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13 obręb Borowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 09.2019 / Faza: projektowanie / Projekt: budowlany

Projektant:

Sprawdzający:

Projektant: inż. Krzysztof Karuży

Sprawdzający: inż. Leszek Mrozowski

upr. nr 1893/00/U