

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

DP	D	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.										DC	DF
RP													GF
DK		DATA WPŁYWU:											FK
DZ		28.03.2022											FW
DO		L.dz. 21430/22											FS
DB													DI
DL													IQ
JRP													IN
DJ	DT	TW	TK	TR	TA	ZTO	IE	IT					



Gliwice, dn. 18.03.2022 r.

1044620776

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-03-18/0000009



Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Plac Kościuszki 11
41-902 Bytom

Dotyczy: : budowy zbiornika retencyjnego w retencyjnego w rejonie przepompowni przy ul. Koksowej w Bytomiu. (TD/OGL/OMD/UB/HB/1180/2022)

Odpowiadając na pismo BPK/544/03/2022/W, IN/202/2022 z dnia 04-03-2022 informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN 20 kV i kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Ze względu na brak projektu budowlanego planowanej inwestycji nie wydano warunków technicznych, wytycznych zabezpieczenia kolidujących odcinków kabli.

W przypadku wystąpienia kolizji – skrzyżowań, zbliżeń z naszymi kablami nN, zabudowy pod linią energetyczną SN 20 kV projekt budowlany planowanej inwestycji należy uzgodnić z Wydziałem Eksploatacji OME.

Projekt powinien przedstawiać miejsce budowy zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacyjnej wraz z sposobem zabezpieczenia kabli nN oraz kopię wywiadu branżowego, Klient winien uzgodnić indywidualnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Eksploatacji OME, korespondencję przesłać na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.

Należy zachować minimalne odległości zgodnie z normami PN-IEC-60364, SEP-E-001, SEP-E-004 dla linii kablowych, dla napowietrznej linii SN 20 kV norma PN-EN-50341-2-22.

Pozostałe zasady ogólne dla linii SN:

1. Przed przystąpieniem do projektu zagospodarowania działki i budynku, zaleca się wykonać geodezyjny pomiar lokalizacji i wysokości zawieszenia przewodów linii, w miejscu planowanej inwestycji. W trakcie opracowania projektu obowiązkiem projektanta jest stwierdzenie, czy podane minimalne odległości będą zachowane. Jeżeli nie, należy zmienić projekt lub lokalizację budynku albo wystąpić do TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice, Wydział Eksploatacji, adres do korespondencji TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.
2. Przed rozpoczęciem budowy zaleca się przedłożyć do ostatecznego uzgodnienia ww. projekt.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wystąpić do TAURON Dystrybucja Region ... – celem uzgodnienia warunków bezpiecznej pracy.
4. Prowadzenie prac, w szczególności sprzętem mechanicznym z wysięgiem, np. dźwigi, podnośniki, w odległości od przewodu czynnej linii 20 kV mniejszej niż:
 - 2 m – wymaga wyłączenia linii z pod napięcia, przygotowania miejsca pracy oraz dopuszczenia do pracy przez upoważnionego pracownika TD
 - 10 m lecz większej niż 2 m, należy prowadzić pod nadzorem, pełnionym przez upoważnionego pracownika TD; zaleca się wyłączenie linii

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Eksploatacji, adres do korespondencji TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, Gliwice ul. Myśliwska 6, zlecenie wysłać na adres TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Henryk Bułala

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD