



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom
tel. 22 444 33 33
gazownia.bytom@psgaz.pl

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Pl. T. Kościuszki 11
41-902 Bytom

IN
21.03.2022
PŁ. - pz

DP	D	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	DC	DF
RP				GF
DK		DATA WPŁYWU:		FK
DZ		18. 03. 2022		FW
DO		L.dz. 7113/2/22		FS
DB				DI
DL				IO
JRP		KD		IN
DJ	DT	TW	TK	TR
	TA	ZIO	IE	IT

Wasz znak: BPK/542/03/2022/W
IN/201/2022
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.103.
[657-160102698].22

Bytom, 16.03.2022r.

Dot.: *naniesienia uzbrojenia terenu - wywiad branżowy, dla aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia terenu dla potrzeb projektu budowlanego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie przepompowni przy ulicy Koksowej w Bytomiu”.*

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczoną mapę naniesiona została średnioprężna sieć gazowa w postaci gazociągów Dz50 PE oraz przyłącza gazu Dz25 PE (zaznaczona zieloną linią) zlokalizowane w zakresie opracowania.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w czynnych gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2, 3
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Gazowni w Bytomiu.

-verte-

IN / 253 / 2022

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfańskiego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Nadzór należy zgłosić na min. na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej oraz wykonać zdjęcia posadowionej sieci, tak by było widać jej głębokość posadowienia. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Informujemy również o obecności w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bytomiu

Anna Urbńska

Załączniki:

- mapa z nan. siecią gazową – 1

Symbol usługi: 5.3.1.1 x1

