



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 21 stycznia 2021r.

ZP.271.2.17.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy postępowania o sygnaturze ZP.271.2.17.2020 na zaprojektowanie, dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe – część I.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ:

„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego informujemy, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób uniemożliwiający złożenie ofert. Udzielone odpowiedzi na pytania dodatkowo rozszerzyły wymagania, przez co spowodowały większą skalę niemożności spełnienia przez oferowane urządzenia wszystkich zapisów. Wykonawca przeanalizował oferty wszystkich czołowych producentów kotłów i żaden z nich nie jest w stanie zaoferować kotłów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zamawiający wymaga minimalnych mocy kotłów przy parametrach 80/60°C, o czym poinformował w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 21 grudnia 2020 r. W pierwotnych zapisach przedmiotu zamówienia nie było takiego wymogu, a w wyniku tej odpowiedzi okazało się, że na rynku nie ma kotła o mocy 35 kW w parametrach 80/60°C. Również w pierwotnych zapisach Zamawiający wymagał zasobników o minimalnej pojemności 100l w kotłach typu Premium, a odpowiedzią na pytanie Nr 3 z dnia 18.12.2020 r. zwiększył wymaganą pojemność minimalną do 120-130l. Dodatkowo Zamawiający określił tolerancje mocy w taki sposób, że istniejące na rynku kotły nie spełniają wymogów co do mocy jednocześnie w zakresie centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to np. kotłów GKS1 — GKS5, czy GKP4. Równocześnie Zamawiający nie zgodził się na odstępstwo od wymogu ochrony urządzeń o stopniu IPX5, co spowodowało wykluczenie jednego z czołowych producentów kotłów, którego urządzenia mające stopień ochrony IPX4 są dopuszczone do montażu w strefie I.

W konsekwencji tak postawionych przez Zamawiającego wymagań żaden z producentów kotłów nie spełnia ich dla wszystkich typów kotłów jednocześnie i również wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty na wszystkie typy kotłów w oparciu o oferty różnych producentów.

W związku z tym wnosimy o zmianę przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający złożenie oferty wykonawcom i jednocześnie informujemy, że jeżeli Zamawiający nie zmieni stosownych zapisów, a zostanie złożona w tym postępowaniu oferta i wobec przedstawionych argumentów zostanie wybrana, Wykonawca, biorąc pod uwagę jawność prowadzonego postępowania, wystąpi o kontrolę do Prezesa Zamówień.”.

1. Odpowiedź Zamawiającego dotycząca kwestii minimalnych mocy kotłów przy parametrach 80/60°C:

Zamawiający – dla wszystkich rodzajów kotłów objętych niniejszym postępowaniem – oczekuje minimalnej mocy nominalnej kotła podawanej wyłącznie dla centralnego ogrzewania dla parametrów 50/30°C – dopuszczając odpowiednie tolerancje mocy.

2. Odpowiedź Zamawiającego dotycząca kwestii pojemności minimalnej zasobników w kotłach Premium:

Zamawiający wymaga, aby kotły kondensacyjne Premium GKP4, GKP5, GKP6, GKP7 posiadały wbudowany zasobnik CWU o pojemności minimum 100 litrów.

3. Odpowiedź Zamawiającego dotycząca kwestii stopnia ochrony elektrycznej kondensacyjnego kotła gazowego:

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący stopnia ochrony elektrycznej kotła – IPX5D.

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedź na pytanie nr 3, na które udzielił odpowiedzi w dniu 30.12.2020r., w ten sposób, że:

Zamawiający dopuści kotły typu Premium z możliwością sterowania dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem, obiegiem bezpośrednim oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.